

# KEURINGSCERTIFICAAT

**CT-19-06-11-21**

**Product:** ZERO Hydrogrund SLF

**Firma:** ZERO-LACK GmbH & Co. KG  
Bleichstr. 57-58  
32545 Bad Oeynhausen, Duitsland

**Opdracht:** Bepalen en beoordelen van de uitstoot van VOC en formaldehyde volgens EN 16402 en AgBB-schema

**Testmethode:** Testkamer methode en analyse volgens EN ISO 16000 delen 3, 6, 9 en EN 16516 (01/2018)

**Testrapport:** 2519050/6/1 van 11/06/2019

**Testresultaat:** Het product „ZERO Hydrogrund SLF“ voldoet aan de eisen van het AgBB-schema 2015 en 2018.

Het onderzochte product stoot geen gevaarlijke stoffen uit en is dus geschikt voor ruimten met indirect contact met levensmiddelen.

Dresden, 11.06.2019

*P. B.M.*

Hoofd van het keuringslaboratorium



*A. K.*

Verantwoordelijk medewerker