

KEURINGSCERTIFICAAT

CT-19-03-27-35

Product: ZERO Clean Mat

Firma: ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Bleichstr. 57-58
32545 Bad Oeynhausen, Duitsland

Opdracht: Bepalen en beoordelen van de uitstoot van VOC en formaldehyde volgens EN 16402 en AgBB-schema

Testmethode: Testkamer methode en analyse volgens EN ISO 16000 delen 3, 6, 9 en EN 16516 (01/2018)

Testrapport: 2518268/4/2 van 27/03/2019

Testresultaat: Het product „ZERO Clean Mat“ voldoet aan de eisen van het AgBB-schema 2015 en 2018.

Het onderzochte product stoot geen gevaarlijke stoffen uit en is dus geschikt voor ruimten met indirect contact met levensmiddelen.

Dresden, 27.03.2019

Hoofd van het keuringslaboratorium



Verantwoordelijk medewerker