

CERTIFICATO D'ESAME

CT-19-06-11-12

Prodotto: ZERO Fungizid ASF

Ditta: ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Bleichstr. 57-58
32545 Bad Oeynhausen

Ordine: Determinazione e valutazione delle emissioni di VOC (Composti Organici Volatili) e di aldeide formica secondo EN 16402 e secondo schema AgBB

Methodica di collaudo: Metodo con camera di collaudo e analitica secondo EN ISO 16000 parti 3, 6, 9 e EN 16516 (01/2018)

Rapport di collaudo: 2519050/3/1 del 11/06/2019

Esito del collaudo: Il prodotto "ZERO Fungizid ASF" soddisfa i requisiti dello schema AgBB 2015 e 2018.

Il prodotto analizzato non emette sostanze pericolose ed è dunque idoneo per ambienti con contatto indiretto con prodotti alimentari.

Dresda, 11/06/2019



Responsabile del laboratorio d'esame



Incaricato responsabile