EPH®
SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11054-01-00

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

PRÜFUNGSZEUGNIS

CT-19-04-11-06

Produkt:	**ZERO Acryl Tiefgrund**
Firma:	ZERO-LACK GmbH & Co. KG Bleichstr. 57-58 32545 Bad Oeynhausen
Auftrag:	Bestimmung und Bewertung der VOC- und Formaldehydemission gemäß DIN EN 16402 sowie AgBB-Schema
Prüfmethodik:	Prüfkammermethode und Analytik gemäß DIN EN ISO 16000 Teile 3, 6, 9 und DIN EN 16516 (01/2018)
Prüfbericht:	2519050/2/1 vom 11.04.2019
Prüfergebnis:	Der Produkt „ZERO Acryl Tiefgrund“ erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas 2015 sowie 2018. Das untersuchte Produkt emittiert keine gefährlichen Stoffe und ist somit für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.

Dresden, 11.04.2019

Leiter des Prüflaboratoriums

Im Institut für Holztechnologie Dresden · eph · QUALITÄT GEPRÜFT · gemeinnützige GmbH

verantwortlicher Bearbeiter