

Zertifikat  
Nr. **IFA 1904165**  
vom 22.10.2019

## DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des  
Zertifikatsinhabers:  
(Auftraggeber)      ZERO-LACK GmbH & Co. KG  
Bleichstraße 57-58  
32545 Bad Oeynhausen

Produktbezeichnung:      **Kunststoff-Beschichtungen**

Typ:      ZERO FuboTec PUR mit 2% FuboTec Grip

Prüfgrundlage:      Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden  
Eigenschaft nach DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Zugehöriger Prüfbericht:      Prüfzeugnis-Nr.: 2019 22914/3210 vom 22.10.2019  
- IFA Sankt Augustin

Weitere Angaben:      Bestimmungsgemäße Verwendung:  
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeits-  
bereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der  
Bewertungsgruppe R10/V-.- gefordert werden.

Bemerkungen:  
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf  
die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum  
zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.  
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an  
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend  
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.  
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig  
bis: **21.10.2024**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die  
Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. Olaf Mewes  
Fachzertifizierer

## DGUV Test Zeichen

---

